

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 00/BLD00001115-A/FIRE SERVICE/N.O.C./2023/BALOD-A /फायर सर्विस /  
एन°ओ°सी° /2025/ बालोद

दिनांक : 24/06/2025

प्रमाणित किया जाता है कि श्री EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL,DONDI,BALOD,C.G. के परिसर NEAR - ITI COLLEGE ,BEHIND JANPAD OFFICE, DONDI में स्थित EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL,DONDI,BALOD,C.G. का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"" , पत्र क्रमांक- 00/BLD00001115-A/FIRE SERVICE/N.O.C./2023/BALOD दिनांक 10/10/2023 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दिनेश कुमार रावटे द्वारा श्री प्रिंसिपल नीरज कुमार सिंह पाल की उपस्थिति में दिनांक 15/06/2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL,DONDI,BALOD,C.G. में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL,DONDI,BALOD,C.G. की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार परिसर मे अग्निशमन हेतु मेस हॉल में फर्स्ट ऐड होज रील, 5000 लीटर कैपेसिटी का टैरेस टैंक व 450LPM का टैरेस पम्प स्थापित करने की शर्त पर संस्था के अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।



जारी दिनांक : 24/06/2025

  
निदेशक  
दैनिक आन्दोलन  
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ  
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

  
Principal  
14/2/26

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL  
DONDI, DIST-BALOD (C.G.)